

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
TRẠM ĐIỆN CỒN CỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55 /CV-TĐCC
V/v sửa chữa hệ thống lưới điện, thông
tin và bàn giao hệ thống lưới điện cho
Công ty Điện lực quản lý.

Cồn Cỏ, ngày 08 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: UBND huyện đảo Cồn Cỏ

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Trị về việc kiểm tra, sửa chữa hệ thống lưới điện khu vực đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão và nâng cao chất lượng công tác quản lý. Qua kiểm tra, Trạm điện Cồn Cỏ nhận thấy hệ thống lưới điện tại Làng mới (VT29-VT29/8 XTB) và lưới điện dưới khu vực Âu cảng (VT27-VT27/7) dây dẫn đã xuống cấp, các khóa đỡ, khóa néo rỉ rét hỏng gây mất an toàn điện. Mặt khác, hệ thống thông tin đài phát thanh có một số trị trí rò điện (VT17, 20 XTA), chạm chập (VT17, VT32 XTB xây ra ngày 03/07/2020) gây ra cháy nổ mất an toàn cho tuyến điện hiện có. Vì vậy, Trạm điện Cồn Cỏ kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin đài phát thanh trên với các nội dung như sau:

- Cho sửa chữa lại hệ thống đường dây thông tin đài phát thanh của huyện đảm bảo an toàn điện và không để xảy ra các vụ chạm chập cháy nổ như vừa qua nhằm phòng tránh các vụ sự cố, tai nạn điện đáng tiếc xảy ra.

- Về lưới điện, trước mắt cho thay các khóa đỡ, khóa néo, bulong móc hư hỏng, rỉ rét của các tuyến đường dây hạ thế 0,4kV Làng mới và Âu cảng để đảm bảo an toàn điện cho nhân dân trong mùa mưa bão.

- Đề nghị các đơn vị liên quan làm các thủ tục bàn giao tài sản cho Công ty điện lực Quảng Trị quản lý và vận hành hệ thống lưới điện nêu trên để đơn vị chủ động hơn trong công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa.

Rất mong UBND huyện đảo Cồn Cỏ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT DV&DL Cồn Cỏ;
- Phòng Kinh tế huyện;
- Lưu: TH.

