

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 875 /QTPC-AT
V/v đảm bảo an toàn cung cấp điện
phòng chống dịch Covid-19

Quảng Trị, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo BVATCTLĐCA tỉnh;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị;
- Công an tỉnh Quảng Trị;
- UBND và Ban chỉ đạo BVATCTLĐCA
các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện nay dịch Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương trên toàn tỉnh đều có khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định của Chính phủ. Hơn bao giờ hết việc cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ phòng chống dịch Covid - 19 được Công ty Điện lực Quảng Trị đặt lên hàng đầu, Công ty đã tiến hành cách ly tập trung các nhóm trực vận hành tại Trung tâm điều khiển, các Đội thao tác lưu động 110kV và tại các Điện lực nhằm đảm bảo nguồn lực vận hành và xử lý sự cố lưới điện trong mọi tình huống.

Tuy nhiên hiện nay xuất hiện tình trạng sự cố lưới điện nguyên nhân do người dân không chấp hành các quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, cụ thể:

- Vào lúc 17h00' ngày 05/4/2020 trên địa bàn thị trấn Lao Bảo xảy ra vụ người dân thả điều bay vào dây điện đường dây 22kV tại khoảng cột 34-35 xuất tuyến 473 trạm 110kV Lao Bảo làm nhảy máy cắt 473 trạm 110kV Lao Bảo gây sự cố mất điện hơn 01 giờ cho 244 khách hàng

- Vào lúc 16h27' ngày 06/4/2020 phát hiện dây điều dài khoảng 10 mét mắc vào pha C (pha trên cùng) bay lơ lửng xuống các pha phía dưới tại vị trí 234 đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo, nguy cơ xảy ra sự cố đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

- Ngoài ra vẫn còn một số trường hợp người dân xây dựng công trình hai bên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLBVATLĐCA) hoặc tự ý xây dựng trong HLBVATLĐCA. Quá trình xây dựng, làm giàn giáo, làm cốt thép, làm mái nhà ... có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn gây ra tai nạn điện và sự cố lưới điện.

Để phòng ngừa tai nạn điện và sự cố lưới điện, các đơn vị quản lý vận hành đã thực hiện các biện pháp như làm văn bản gửi chính quyền cơ sở phối hợp tuyên truyền vận động người dân không thả diều và cấm biển “Cấm thả diều” tại các bãi đất trống gần đường dây điện, làm văn bản thông báo an toàn các trường hợp xây dựng gần HLBVATLĐCA..., tuy nhiên nguy cơ sự cố do thả diều và xây dựng công trình vẫn luôn hiện hữu.

Với tinh thần đảm bảo cung cấp điện để “Chống dịch như chống giặc”, Công ty Điện lực Quảng Trị kính đề nghị Ban chỉ đạo BVATCTLĐCA tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Chính quyền và Ban chỉ đạo BVATCTLĐCA cấp huyện, thị xã, thành phố có sự chỉ đạo và biện pháp hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn ngừa nguy cơ sự cố lưới điện do các nguyên nhân nêu trên để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Các điện lực, Đội QLVHLĐCT;
- Phòng Điều độ, Kỹ thuật;
- Lưu: VP, AT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Minh Hải