

**UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG**

Số: 1720 /SCT-QLNL

V/v bổ sung dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực (Dự án Nhà máy điện mặt trời Hải Dương - Hải Lăng).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 07 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Văn bản số 4434/UBND-CN ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, trong Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1 với diện tích khoảng 80-90ha; Ngày 10/10/2019, Sở Công Thương đã tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về hồ sơ dự án Nhà máy điện mặt trời Hải Dương bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực theo đề nghị của Công ty CP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam tại Văn bản số 70/CV-MCD ngày 28/9/2019.

Thông qua cuộc họp, các Sở, ban, ngành đề nghị Nhà đầu tư lập dự án đề xuất với diện tích xây dựng nhà máy là 80ha (đề nghị loại ra các loại đất rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ, khu vực nghĩa địa hiện trạng, khu vực du lịch sinh thái, khu vực tổ chức đua thuyền của địa phương và đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ), gồm 03 khu vực (khu vực 1 từ điểm có tọa độ 1A-8A, khu vực 2 từ điểm có tọa độ 1B-6B và khu vực 3 từ điểm có tọa độ 1C-9C). Riêng ý kiến của đại diện Ban QL Khu kinh tế tỉnh đề xuất thu hẹp phạm vi dự án chỉ ở khu vực 1, từ điểm có tọa độ 1A-8A với diện tích khoảng 60ha. Đồng thời ngày 10/10/2019, Sở Công Thương nhận được Văn bản số 4659/UBND-CN của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng; theo đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông HPP tại Văn bản số 36/2019-HPP ngày 30/9/2019. Sau khi đối chiếu tọa độ dự án thì vị trí dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông HPP đề xuất trùng với vị trí khu vực 2 và khu vực 3 của dự án do Công ty CP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam đề xuất nêu trên nên Sở Công Thương đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1588/SCT-QLNL ngày 15/10/2019.

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 4861/UBND-CN giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn

vị liên quan tính toán để đảm bảo diện tích cho cả hai dự án của hai nhà đầu tư trong khu vực nghiên cứu hoặc giới thiệu địa điểm nghiên cứu khác phù hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo đúng quy định. Ngày 30/10/2019, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết việc bổ sung dự án điện mặt trời tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng vào Quy hoạch phát triển điện lực theo đúng quy định. Thông qua cuộc họp, các đơn vị thống nhất:

- Đối với Công ty CP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam nghiên cứu đầu tư ở Khu vực 1 trên cơ sở phối hợp với các ngành, địa phương để khảo sát lại và mở rộng hết diện tích có thể (theo địa phương có thể lớn hơn 60ha) và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Công Thương để báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt bổ sung quy hoạch.

- Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông HPP khảo sát, nghiên cứu đầu tư ở Khu vực 2 và Khu vực 3 trên cơ sở phối hợp với các ngành, địa phương khảo sát với diện tích khoảng 50ha để trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho vào nghiên cứu đầu tư theo quy định.

(Có Biên bản cuộc họp ngày 30/10/2019 tại Sở Công Thương và Biên bản ngày 06/11/2019 tại xã Hải Dương về việc xác định diện tích dự án năng lượng mặt trời Hải Dương gửi kèm)

Nay, Công ty CP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam lập hoàn thiện hồ sơ theo nội dung tại Biên bản cuộc họp ngày 30/10/2019 nêu trên; Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công Thương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự án nêu trên vào Quy hoạch phát triển điện lực với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Hải Dương - Hải Lăng.
- Nhà đầu tư đề xuất: Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam.
- Địa điểm xây dựng: Xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 62,6ha. Với tọa độ các điểm như sau:

Hệ tọa độ VN2000					
Kinh tuyến trục 106⁰15', Múi chiều 3⁰					
ĐIỂM	X	Y	ĐIỂM	X	Y
1	1851628,427	616707,790	29	1851097,835	616782,140
2	1851642,245	616690,605	30	1851075,740	616807,330
3	1851755,564	616506,147	31	1851042,929	616832,220
4	1851792,796	616432,076	32	1851034,693	616836,169
5	1851889,777	616189,709	33	1850955,311	616877,449
6	1851598,115	615848,239	34	1850946,359	616882,787
7	1851596,560	615850,850	35	1850954,710	616860,680
8	1851556,810	615898,430	36	1850953,150	616858,940
9	1851496,260	615927,510	37	1850949,480	616859,380

10	1851475,850	615964,270	38	1850939,940	616865,740
11	1851464,790	616020,590	39	1850927,355	616877,990
12	1851431,400	616083,000	40	1850922,445	616881,660
13	1851385,313	616131,290	41	1850919,020	616882,490
14	1851320,080	616205,303	42	1850918,080	616880,875
15	1851272,090	616256,210	43	1850918,320	616876,110
16	1851234,150	616286,160	44	1850920,935	616862,450
17	1851220,837	616308,240	45	1850923,470	616832,650
18	1851213,366	616320,632	46	1850923,896	616823,402
19	1851210,890	616334,426	47	1850860,391	616767,193
20	1851210,108	616338,787	48	1850848,425	616782,133
21	1851201,789	616385,146	49	1850788,458	616845,170
22	1851188,170	616486,170	50	1850797,917	616857,739
23	1851188,550	616586,290	51	1850816,693	616896,461
24	1851183,174	616639,200	52	1850745,283	616988,592
25	1851175,219	616709,317	53	1851032,302	617254,892
26	1851167,553	616716,662	54	1851041,118	617263,052
27	1851144,876	616738,385	55	1851052,758	617262,898
28	1851132,708	616747,073	1	1851628,427	616707,790

- Quy mô công suất: 80MWp.
- Công nghệ sử dụng: Sử dụng tấm pin quang điện công nghệ Silic đơn tinh thể, với công suất 410Wp/tấm, hiệu suất tấm pin 20,36%.
- Phương án đấu nối: Dự án Nhà máy điện mặt trời Hải Dương - Hải Lăng được đấu nối bằng cấp điện áp 110kV về thanh cái trạm biến áp 110kV Mỹ Thủy bằng đường dây 110kV mạch đơn, dây dẫn ACSR 240, với chiều dài khoảng 4km.

(Chi tiết theo Hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời Hải Dương - Hải Lăng bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực gửi kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở: NN&PTNT, TN &MT, KH&ĐT, XD;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ban QL Khu kinh tế tỉnh;
- UBND huyện Hải Lăng;
- UBND xã Hải Dương;
- Công ty Điện lực Quảng Trị;
- Công ty CP XD Năng lượng MCD VN;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Quốc Hồ Hiệp Nghĩa